

Notificación de Ensayos

EMPRESA	CERRAJERÍA ARTÍSTICA CORTES, S.L.
DIRECCIÓN	C/ Rosa de los Vientos, 32 Pol. Ind. El Viso 29006 Málaga
Nº INFORMES ASOCIADOS	062625-001 y 073959-002

Identificación

Puerta de seguridad de referencia:

“Serie Omega G3”

Ensayos

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ Resistencia bajo carga estática
(UNE-EN 1627/28:2011) | CORRECTO |
| ▪ Resistencia bajo carga dinámica
(UNE-EN 1627/29:2011) | CORRECTO |
| ▪ Resistencia a intentos manuales de efracción
(UNE-EN 1627/30:2011) | CORRECTO |

Clasificación (UNE-EN 1627:2011)

CLASE 3

Fecha de ensayo	19.03.2018-20.03.2018
Fecha de emisión	13.06.2018

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en los “Informes de Ensayo” identificados en nº de informes asociados.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.